施設名：焼津市上水（大島下ちびっこ広場）　焼津市大島１２０６－１　大島下ちびっこ広場

項目	単位	基準値	2024/04/03												測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
水温	℃	－	16.0												1	0	16.0	16.0	16.0	2024/04/03
気温	℃	－	14.1												1	0	14.1	14.1	14.1	2024/04/03
残留塩素濃度	mg/L	－	0.3												1	0	0.3	0.3	0.3	2024/04/03
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0												1	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない												1	0	---	---	---	---
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－	0.003mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
水銀	－	0.0005mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
セレン	－	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
鉛	－	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ヒ素	－	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
六価クロム	－	0.02mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
NO2-N	－	0.04mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
シアン	－	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
NO3,NO2-N	－	10mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
フッ素	－	0.8mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ほう素	－	1.0mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	－	0.002mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	－	0.05mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	－	0.04mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	0.02mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ベンゼン	－	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
塩素酸	－	0.6mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ｸﾛﾛ酢酸	－	0.02mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－	0.06mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－	0.03mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
Br2ClMe	－	0.1mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
臭素酸	－	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－	0.1mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－	0.03mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
BrCl2Me	－	0.03mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－	0.09mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－	0.08mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
亜鉛	－	1.0mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ｱﾙﾐﾆｳﾑ	－	0.2mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
鉄	－	0.3mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
銅	－	1.0mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ナトリウム	－	200mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
マンガン	－	0.05mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
塩素イオン	mg/L	200mg/L以下	5.6												1	0	5.6	5.6	5.6	2024/04/03
硬度	－	300mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
蒸発残留物	－	500mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ABS	－	0.2mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	－	0.00001mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
2-MeIB	－	0.00001mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	－	0.02mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ﾌｪﾉｰﾙ類	－	0.005mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
TOC	mg/L	3mg/L以下	0.2未満												1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5												1	0	7.5	7.5	7.5	2024/04/03
味	－	異常でないこと	異常なし												1	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし												1	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満												1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満												1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合																	