

1. 建物概要

建物名称	（仮称）株式会社パナックス様工場	BEE	0.6	BEEランク	B-	★★
------	------------------	-----	-----	--------	----	----

2. 重点項目への取組み度

重点項目	得点/満点	取組み度	評価
“ふじのくに地球温暖化対策実行計画”の推進 (Global Warming)	2.0	/5	 がんばろう 
“災害に強いしずおか”の形成 (Disaster)	2.4	/5	 がんばろう 
“しずおかユニバーサルデザイン”の推進 (Universal Design)	2.5	/5	 がんばろう 
“緑化及び自然景観”の保全・回復 (Nature)	1.5	/5	 がんばろう 
※対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	よい 4 点以上  ふつう 3 点以上  がんばろう 3 点未満 

3. 重点項目についての環境配慮概要

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①～)を示し記述してください。		内訳対応項目	
“ふじのくに地球温暖化対策実行計画”の推進(Global Warming)		得点	2.0
 ■室内環境対策 (①室温制御/②昼光対策/③グレア対策/④部品・部材の耐用年数)	Q-1 2 2.1 2.1.2 ①	外皮性能	
	Q-1 3 3.1 3.1.3 ②	昼光利用設備	
	3.2 3.2.1 ③	昼光制御	
	Q-2 2 2.2 2.2.1 ④	躯体材料の耐用年数	
	2.2.2 ④	外壁仕上げ材の補修必要間隔	
■室外環境(敷地内)対策 (⑤生物環境の保全と創出/⑥敷地内温熱環境の向上)	Q-3 1 ⑤	生物環境の保全と創出	
	3 3.2 ⑥	敷地内温熱環境の向上	
■エネルギー対策 (⑦建物外皮の熱負荷抑制/⑧自然エネルギー利用/⑨設備システムの高効率化/⑩効率の運用)	LR-1 1 ⑦	建物外皮の熱負荷抑制	
	2 ⑧	自然エネルギー利用	
■資源・マテリアル対策 (⑪水資源保護/⑫非再生性資源の使用量削減/⑬汚染物質含有材料の使用回避)	3 ⑨	設備システムの高効率化	
	4 4.1 ⑩	モニタリング	
■敷地外環境対策 (⑭地球温暖化への配慮/⑮温熱環境悪化の改善)	LR-2 1 1.1 ⑪	節水	
	1.2 1.2.1 ⑪	雨水利用システム導入の有無	
	2 2.1 2.1.1 ⑫	雑排水等利用システム導入の有無	
	2.1.2 ⑫	材料使用量の削減	
	2.1.3 ⑫	既存建築躯体等の継続使用	
	2.1.4 ⑫	躯体材料におけるリサイクル材の使用	
	2.1.5 ⑫	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	
	2.1.6 ⑫	持続可能な森林から産出された木材	
	3 3.1 ⑬	部材の再利用可能性向上への取組み	
	3.2 3.2.1 ⑬	有害物質を含まない材料の使用	
	3.2.2 ⑬	消火剤	
	3.2.3 ⑬	断熱材	
	3.2.3 ⑬	冷媒	
	LR-3 1 ⑭	地球温暖化への配慮	
	2 2.2 ⑮	温熱環境悪化の改善	
“災害に強いしずおか”の形成(Disaster)		得点	2.4
 ■サービス性能対策 (⑯耐震・免震/⑰信頼性)	Q-2 2 2.1 2.1.1 ⑯	耐震性	
	2.4 2.4.1 ⑰	免震・制振性能	
	2.4.2 ⑰	空調・換気設備	
	2.4.3 ⑰	給排水・衛生設備	
	2.4.4 ⑰	電気設備	
	2.4.5 ⑰	機械・配管支持方法	
	2.4.5 ⑰	通信・情報設備	
“しずおかユニバーサルデザイン”の推進(Universal Design)		得点	2.5
 ■サービス性能対策 (⑱機能性・使いやすさ/⑲心理性・快適性/⑳空間のゆとり)	Q-2 1 1.1 1.1.3 ⑱	ユニバーサルデザイン計画	
	3 3.1 3.1.1 ⑲	階高のゆとり	
■室外環境(敷地内)対策 (㉑地域性・アメニティへの配慮)	Q-3 3 3.1 ⑲	空間の形状・自由さ	
	3.1.2 ⑲	地域性への配慮、快適性の向上	
“緑化及び自然景観”の保全・回復(Nature)		得点	1.5
 ■室外環境(敷地内)対策 (㉒生物環境の保全と創出/㉓まちなみ・景観への配慮/㉔敷地内温熱環境の向上)	Q-3 1 ②	生物環境の保全と創出	
	2 ②	まちなみ・景観への配慮	
■敷地外環境対策 (㉕温熱環境悪化の改善)	3 3.2 ⑥	敷地内温熱環境の向上	
	LR-3 2 2.2 ⑮	温熱環境悪化の改善	