検　査　・~~確　認~~　報　告　書

No.

記載例

工事名称	令和○年度　焼津市○○○○○○○工事			
工事箇所	焼津市　○○○　地内	請負者	会社名	㈱○○○○○会社
工期	令和○年○月○日～令和○年○月○日		担当者１	現場代理人　○○　○○
請負金額	¥○,○○○,○○○－		担当者２	監理技術者　○○　○○
検査・確認の種類	中間検査 （基礎コンクリート出来形）	監理者	会社名	㈲○○○○○設計事務所
			担当者１	○○　○○
検査日	令和○年○月○日（○曜日）　○○：○○～		担当者２	
検査監	○○○○○課　検査監　○○　○○	その他	発注課	○○○○○課
監督員　総括			担当者	○○　○○
監督員　主任			会社名	㈲○○○○○会社
監督員　担当	○○○○○課　担当監督員　○○　○○		担当者	主任技術者　○○　○○

【　検　査　事　項　】

1	書類審査（工事書類、工事写真）
2	現場確認（基礎コンクリート出来形寸法）

検査等の対応者
会社名（課名）・担当者名

検査種類
・中間検査　・材料検査
・出来形検査　・その他検査
・完成検査
確認種類
・課内検査　（　）内は主な内容

監理委託なしの場合は
監督員とする

	【　指　摘　事　項　等　】	請負者 是正日	請負者 捺印	監理者 確認日	監理者 捺印
1	Ｐコン箇所モルタル詰め忘れあり（３箇所）	○／○	印	○／○	印
2	セパレータの錆止めタッチアップの忘れあり（１箇所）	○／○	印	○／○	印
3	コンクリート表面にジャンカあり（１箇所）	○／○	印	○／○	印

報告にあたって
・指摘内容によっては、箇所が分かる図面を添付してください
・施工の指摘については、是正前後の写真を添付してください