

施設名：焼津市上水（坂本加圧ポンプ所） 採水場所：焼津市坂本4 1 3－2 坂本加圧ポンプ所

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07									測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日		
			25-SS-00030	25-SS-00425																
			SS	SS																
			上水道	上水道																
水温	℃	－	17.0	18.0									2	0	17.5	18.0	17.0	2025/05/07		
気温	℃	－	17.9	23.3									2	0	20.6	23.3	17.9	2025/05/07		
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2									2	0	0.2	0.2	0.2	――		
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	1	0									2	0	1	1	0	2025/04/02		
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない									2	0	――	――	――	――		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	――	0.001未満									1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	――		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	――	0.06未満									1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	――		
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	――	0.002未満									1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	――		
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	――	0.0006									1	0	0.0006	0.0006	0.0006	2025/05/07		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	――	0.002未満									1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	――		
ジブromokkろロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	――	0.0002									1	0	0.0002	0.0002	0.0002	2025/05/07		
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	――	0.001未満									1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	――		
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	――	0.01未満									1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	――		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	――	0.002未満									1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	――		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	――	0.0002未満									1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――		
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	――	0.0002未満									1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	――	0.004未満									1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	――		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.6	5.0									2	0	5.3	5.6	5.0	2025/04/02		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	――	65									1	0	65	65	65	2025/05/07		
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	――	140									1	0	140	140	140	2025/05/07		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	――	――									0	0	――	――	――	――		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満									2	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	――		
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.0	7.2									2	0	7.1	7.2	7.0	2025/05/07		
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし									2	0	――	――	――	――		
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし									2	0	――	――	――	――		
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満									2	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	――		
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満									2	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	――		
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合																