

施設名：焼津市上水（新屋公園） 採水場所：焼津市本町2丁目11-1 新屋公園

項目	単位	基準値	2025/04/02													測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00029																		
			SS																		
			上水道																		
水温	℃	－	17.0												1	0	17.0	17.0	17.0	2025/04/02	
気温	℃	－	15.8												1	0	15.8	15.8	15.8	2025/04/02	
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2												1	0	0.2	0.2	0.2	2025/04/02	
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0												1	0	0	0	0	0000/00/00	
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない												1	0	----	----	----	----	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ジブromokkurometan	mg/L	0.1mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.1												1	0	6.1	6.1	6.1	2025/04/02	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満												1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	----	
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8												1	0	6.8	6.8	6.8	2025/04/02	
味	－	異常でないこと	異常なし												1	0	----	----	----	----	
臭気	－	異常でないこと	異常なし												1	0	----	----	----	----	
色度	度	5度以下	0.5未満												1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	----	
濁度	度	2度以下	0.1未満												1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	----	
上記項目についての水質基準適合判定			適合																		

施設名：焼津市上水（石津浜公園） 採水場所：焼津市石津2420 石津浜公園

項目	単位	基準値	2025/04/02														測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日	
			25-SS-00028																				
			SS																				
			上水道																				
水温	℃	－	14.0														1	0	14.0	14.0	14.0	2025/04/02	
気温	℃	－	15.1														1	0	15.1	15.1	15.1	2025/04/02	
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2														1	0	0.2	0.2	0.2	2025/04/02	
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0														1	0	0	0	0	0000/00/00	
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない														1	0	----	----	----	----	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ジブromoklorometan	mg/L	0.1mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.1														1	0	6.1	6.1	6.1	2025/04/02	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満														1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	----	
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8														1	0	6.8	6.8	6.8	2025/04/02	
味	－	異常でないこと	異常なし														1	0	----	----	----	----	
臭気	－	異常でないこと	異常なし														1	0	----	----	----	----	
色度	度	5度以下	0.5未満														1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	----	
濁度	度	2度以下	0.1未満														1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	----	
上記項目についての水質基準適合判定			適合																				

施設名：焼津市上水（大島下ちびっこ広場） 採水場所：焼津市大島1206-1 大島下ちびっこ広場

項目	単位	基準値	2025/04/02													測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00025																		
			SS																		
			上水道																		
水温	℃	－	17.0												1	0	17.0	17.0	17.0	2025/04/02	
気温	℃	－	17.3												1	0	17.3	17.3	17.3	2025/04/02	
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2												1	0	0.2	0.2	0.2	2025/04/02	
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0												1	0	0	0	0	0000/00/00	
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない												1	0	----	----	----	----	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.4												1	0	5.4	5.4	5.4	2025/04/02	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満												1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	----	
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5												1	0	7.5	7.5	7.5	2025/04/02	
味	－	異常でないこと	異常なし												1	0	----	----	----	----	
臭気	－	異常でないこと	異常なし												1	0	----	----	----	----	
色度	度	5度以下	0.5未満												1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	----	
濁度	度	2度以下	0.1未満												1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	----	
上記項目についての水質基準適合判定			適合																		

施設名：焼津市上水（八楠公園） 採水場所：焼津市八楠4-4-4 1 八楠公園

項目	単位	基準値	2025/04/02															測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00031																				
			SS																				
			上水道																				
水温	℃	－	16.0														1	0	16.0	16.0	16.0	2025/04/02	
気温	℃	－	17.7														1	0	17.7	17.7	17.7	2025/04/02	
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2														1	0	0.2	0.2	0.2	2025/04/02	
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0														1	0	0	0	0	0000/00/00	
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない														1	0	----	----	----	----	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ジブromoklorometan	mg/L	0.1mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.3														1	0	5.3	5.3	5.3	2025/04/02	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	----														0	0	----	----	----	----	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満														1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	----	
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5														1	0	7.5	7.5	7.5	2025/04/02	
味	－	異常でないこと	異常なし														1	0	----	----	----	----	
臭気	－	異常でないこと	異常なし														1	0	----	----	----	----	
色度	度	5度以下	0.5未満														1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	----	
濁度	度	2度以下	0.1未満														1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	----	
上記項目についての水質基準適合判定			適合																				

施設名：焼津市上水（坂本加圧ポンプ所） 採水場所：焼津市坂本4 1 3－2 坂本加圧ポンプ所

[illegible]

施設名：焼津市上水（上小杉住生協公園） 採水場所：焼津市上小杉887-95 上小杉住生協公園

項目	単位	基準値	2025/04/02															測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00024																				
			SS																				
			上水道																				
水温	℃	－	16.0														1	0	16.0	16.0	16.0	2025/04/02	
気温	℃	－	16.3														1	0	16.3	16.3	16.3	2025/04/02	
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2														1	0	0.2	0.2	0.2	2025/04/02	
一般細菌	CFU/mL	1000CFU/mL以下	0														1	0	0	0	0	0000/00/00	
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない														1	0	---	---	---	---	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
ブromोजクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.2														1	0	3.2	3.2	3.2	2025/04/02	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満														1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---	
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.2														1	0	7.2	7.2	7.2	2025/04/02	
味	－	異常でないこと	異常なし														1	0	---	---	---	---	
臭気	－	異常でないこと	異常なし														1	0	---	---	---	---	
色度	度	5度以下	0.5未満														1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---	
濁度	度	2度以下	0.1未満														1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---	
上記項目についての水質基準適合判定			適合																				

施設名：焼津市上水（下小杉児童公園） 採水場所：焼津市下小杉480-1 下小杉児童公園

項目	単位	基準値	2025/04/02														測定回数	不適合回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00027																			
			SS																			
			上水道																			
水温	℃	－	16.0														1	0	16.0	16.0	16.0	2025/04/02
気温	℃	－	18.6														1	0	18.6	18.6	18.6	2025/04/02
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2														1	0	0.2	0.2	0.2	2025/04/02
一般細菌	CFU/mL	1000CFU/mL以下	1														1	0	1	1	1	2025/04/02
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない														1	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.3														1	0	3.3	3.3	3.3	2025/04/02
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---														0	0	---	---	---	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満														1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3														1	0	7.3	7.3	7.3	2025/04/02
味	－	異常でないこと	異常なし														1	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし														1	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満														1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満														1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合																			

施設名：焼津市上水（吉永森林公園） 採水場所：焼津市吉永 吉永森林公園

[illegible]