施設名：焼津市上水（坂本加圧ポンプ所）　　採水場所：焼津市坂本４１３－２　坂本加圧ポンプ所

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07	2025/06/04										測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00030	25-SS-00425	25-SS-00928															
			SS	SS	SS															
			上水道	上水道	上水道															
水温	℃	－	17.0	18.0	19.0										3	0	18.0	19.0	17.0	2025/06/04
気温	℃	－	17.9	23.3	26.7										3	0	22.6	26.7	17.9	2025/06/04
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2										3	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	1	0	0										3	0	0	1	0	2025/04/02
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない										3	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---										1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---										1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---										1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0006	---										1	0	0.0006	0.0006	0.0006	2025/05/07
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---										1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002	---										1	0	0.0002	0.0002	0.0002	2025/05/07
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---										1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---										1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---										1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	---										1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	---										1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	---										1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.6	5.0	5.4										3	0	5.3	5.6	5.0	2025/04/02
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	65	---										1	0	65	65	65	2025/05/07
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	140	---										1	0	140	140	140	2025/05/07
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---										0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満										3	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.0										3	0	7.1	7.2	7.0	2025/05/07
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										3	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										3	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満										3	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満										3	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合															