施設名：焼津市上水（上小杉住生協公園）　採水場所：焼津市上小杉８８７－９５　上小杉住生協公園

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07	2025/06/04	2025/07/02									測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00024	25-SS-00419	25-SS-00922	25-SS-01453														
			SS	SS	SS	SS														
			上水道	上水道	上水道	上水道														
水温	℃	－	16.0	18.5	19.2	23.2									4	0	19.2	23.2	16.0	2025/07/02
気温	℃	－	16.3	23.8	25.0	30.0									4	0	23.8	30.0	16.3	2025/07/02
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2									4	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0									4	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									4	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---									1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---									1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---									1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0012	---	---									1	0	0.0012	0.0012	0.0012	2025/05/07
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---									1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002	---	---									1	0	0.0002	0.0002	0.0002	2025/05/07
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---									1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---									1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---									1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0003	---	---									1	0	0.0003	0.0003	0.0003	2025/05/07
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	---	---									1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	---	---									1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.2	3.1	3.2	3.3									4	0	3.2	3.3	3.1	2025/07/02
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	60	---	---									1	0	60	60	60	2025/05/07
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	120	---	---									1	0	120	120	120	2025/05/07
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---									0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									4	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2									4	0	7.2	7.2	7.2	---
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									4	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									4	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									4	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									4	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合														