

施設名：焼津市上水（吉永森林公園） 採水場所：焼津市吉永 吉永森林公園

| 項目                                 | 単位     | 基準値           | 2025/04/02  | 2025/05/07  | 2025/06/04  | 2025/07/02  |  |  |  |  |  |  |   | 測定回数 | 不適回数     | 平均値      | 最大値      | 最小値        | 最大値検出日 |
|------------------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|---|------|----------|----------|----------|------------|--------|
|                                    |        |               | 25-SS-00026 | 25-SS-00421 | 25-SS-00924 | 25-SS-01455 |  |  |  |  |  |  |   |      |          |          |          |            |        |
|                                    |        |               | SS          | SS          | SS          | SS          |  |  |  |  |  |  |   |      |          |          |          |            |        |
|                                    |        |               | 上水道         | 上水道         | 上水道         | 上水道         |  |  |  |  |  |  |   |      |          |          |          |            |        |
| 水温                                 | ℃      | －             | 15.0        | 18.5        | 21.5        | 26.8        |  |  |  |  |  |  | 4 | 0    | 20.5     | 26.8     | 15.0     | 2025/07/02 |        |
| 気温                                 | ℃      | －             | 18.0        | 22.2        | 24.9        | 28.3        |  |  |  |  |  |  | 4 | 0    | 23.4     | 28.3     | 18.0     | 2025/07/02 |        |
| 残留塩素濃度                             | mg/L   | －             | 0.2         | 0.2         | 0.2         | 0.2         |  |  |  |  |  |  | 4 | 0    | 0.2      | 0.2      | 0.2      | ――         |        |
| 一般細菌                               | CFU/mL | 100CFU/mL以下   | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |  |  |  |  | 4 | 0    | 0        | 0        | 0        | ――         |        |
| 大腸菌                                | －      | 検出されないこと      | 検出ししない      | 検出ししない      | 検出ししない      | 検出ししない      |  |  |  |  |  |  | 4 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003mg/L以下   | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005mg/L以下  | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.02mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ――          | 0.001未満     | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | ――         |        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | 10mg/L以下      | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8mg/L以下     | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0mg/L以下     | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002mg/L以下   | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | 0.05mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| ベンゼン                               | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 塩素酸                                | mg/L   | 0.6mg/L以下     | ――          | 0.06未満      | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 0.06未満   | 0.06未満   | 0.06未満   | ――         |        |
| クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02mg/L以下    | ――          | 0.002未満     | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | ――         |        |
| クロロホルム                             | mg/L   | 0.06mg/L以下    | ――          | 0.0002未満    | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ――         |        |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03mg/L以下    | ――          | 0.002未満     | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | ――         |        |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1mg/L以下     | ――          | 0.0002未満    | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ――         |        |
| 臭素酸                                | mg/L   | 0.01mg/L以下    | ――          | 0.001未満     | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | ――         |        |
| 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1mg/L以下     | ――          | 0.01未満      | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | ――         |        |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03mg/L以下    | ――          | 0.002未満     | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | ――         |        |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03mg/L以下    | ――          | 0.0002未満    | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ――         |        |
| ブロモホルム                             | mg/L   | 0.09mg/L以下    | ――          | 0.0002未満    | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ――         |        |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08mg/L以下    | ――          | 0.004未満     | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | ――         |        |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0mg/L以下     | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2mg/L以下     | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3mg/L以下     | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0mg/L以下     | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200mg/L以下     | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 塩化物イオン                             | mg/L   | 200mg/L以下     | 3.2         | 3.0         | 3.0         | 3.0         |  |  |  |  |  |  | 4 | 0    | 3.1      | 3.2      | 3.0      | 2025/04/02 |        |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300mg/L以下     | ――          | 63          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 63       | 63       | 63       | 2025/05/07 |        |
| 蒸発残留物                              | mg/L   | 500mg/L以下     | ――          | 120         | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 1 | 0    | 120      | 120      | 120      | 2025/05/07 |        |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2mg/L以下     | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001mg/L以下 | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001mg/L以下 | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02mg/L以下    | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| フェノール類                             | mg/L   | 0.005mg/L以下   | ――          | ――          | ――          | ――          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L   | 3mg/L以下       | 0.2未満       | 0.2未満       | 0.2未満       | 0.2未満       |  |  |  |  |  |  | 4 | 0    | 0.2未満    | 0.2未満    | 0.2未満    | ――         |        |
| pH値                                | －      | 5.8以上8.6以下    | 7.5         | 7.5         | 7.5         | 7.6         |  |  |  |  |  |  | 4 | 0    | 7.5      | 7.6      | 7.5      | 2025/07/02 |        |
| 味                                  | －      | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |  |  |  |  |  |  | 4 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 臭気                                 | －      | 異常でないこと       | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |  |  |  |  |  |  | 4 | 0    | ――       | ――       | ――       | ――         |        |
| 色度                                 | 度      | 5度以下          | 0.5未満       | 0.5未満       | 0.5未満       | 0.5未満       |  |  |  |  |  |  | 4 | 0    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | ――         |        |
| 濁度                                 | 度      | 2度以下          | 0.1未満       | 0.1未満       | 0.1未満       | 0.1未満       |  |  |  |  |  |  | 4 | 0    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | ――         |        |
| 上記項目についての水質基準適合判定                  |        |               | 適合          | 適合          | 適合          | 適合          |  |  |  |  |  |  |   |      |          |          |          |            |        |