

施設名：焼津市上水（上小杉住生協公園） 採水場所：焼津市上小杉 8 8 7－9 5 上小杉住生協公園

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07	2025/06/04	2025/07/02	2025/08/06	2025/09/03	2025/10/01	2025/11/05	2025/12/03					測定回数	不適用回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00024	25-SS-00419	25-SS-00922	25-SS-01453	25-SS-02022	25-SS-02607	25-SS-02970	25-SS-03409	25-SS-03835										
			SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS										
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道										
水温	℃	-	16.0	18.5	19.2	23.2	25.5	25.1	23.0	18.8	16.8					9	0	20.7	25.5	16.0	2025/08/06
気温	℃	-	16.3	23.8	25.0	30.0	36.1	34.0	24.6	15.3	13.5					9	0	24.3	36.1	13.5	2025/08/06
残留塩素濃度	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					9	0	0.2	0.2	0.2	----
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0					9	0	0	0	0	----
大腸菌	-	検出されなことが	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					9	0	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	----	----	----	----	0.00015未満	----	----	----	----					1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	----
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	----	----	----	----	0.00005未満	----	----	----	----					1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	----
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----	----	0.0005未満	----	----	----	----					1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	----
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----	----	0.0005未満	----	----	----	----					1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	----
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----	----	0.0005未満	----	----	----	----					1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	----
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----	----	0.002未満	----	----	----	----					1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	----	----	----	----	0.004未満	----	----	----	----					1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	----
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----					3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	----	----	----	----	0.3	----	----	----	----					1	0	0.30	0.30	0.30	2025/08/06
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	----	----	----	----	0.05未満	----	----	----	----					1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	----
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----					1	0	0.03	0.03	0.03	2025/08/06
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----					1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	----	----	----	----	0.003未満	----	----	----	----					1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	----
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	----	----	----	----	0.0004未満	----	----	----	----					1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	----
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----					1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----					1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----					1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----	----	0.0002未満	----	----	----	----					1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	----	0.06未満	----	----	0.06未満	----	----	0.06未満	----					3	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	----
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----					3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	----	0.0012	----	----	0.0014	----	----	0.0012	----					3	0	0.0013	0.0014	0.0012	2025/08/06
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----					3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----	0.0002	----	----	0.0002	----	----	0.0002	----					3	0	0.0002	0.0002	0.0002	----
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----					3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	----
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----	0.01未満	----	----	0.01未満	----	----	0.01未満	----					3	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	----
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----					3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.0003	----	----	0.0003	----	----	0.0002	----					3	0	0.0003	0.0003	0.0002	2025/05/07
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----					3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----					3	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	----
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----	----	0.007	----	----	----	----					1	0	0.007	0.007	0.007	2025/08/06
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	----	0.010	----	----	----	----	----	----	----					1	0	0.010	0.010	0.010	2025/08/06
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----	----					1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	----
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----	----	0.010	----	----	----	----					1	0	0.010	0.010	0.010	2025/08/06
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	----	----	----	----	7.7	----	----	7.7	7.2					1	0	7.7	7.7	7.7	2025/08/06
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	----	----	----	----	0.001未満	----	----	----	----					1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	----
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.2	3.1	3.2	3.3	3.5	3.4	3.3	3.4	3.4					9	0	3.3	3.5	3.1	2025/08/06
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	----	60	----	----	59	----	----	56	----					3	0	58	60	56	2025/05/07
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	----	120	----	----	120	----	----	110	----					3	0	117	120	110	2025/05/07
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	----	----	----	----	0.02未満	----	----	----	----					1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	----
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	----	----	----	----	0.000001未満	----	----	----	----					1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	----
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	----	----	----	----	0.000001未満	----	----	----	----					1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	----
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----	----	0.002未満	----	----	----	----					1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	----	----	----	----	0.0005未満	----	----	----	----					1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	----
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満					9	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	----
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2					9	0	7.2	7.3	7.2	2025/10/01
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					9	0	----	----	----	----
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					9	0	----	----	----	----
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					9	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	----
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					9	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	----
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					9	0				