施設名：焼津市上水（①新屋公園）　採水場所：焼津市本町２丁目１１－１　新屋公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15									測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00010	26-SS-00544	26-SS-01224														
			SS	SS	SS														
			上水道	上水道	上水道														
水温	℃	－	17.8	20.0	22.0									3	0	19.9	22.0	17.8	2026/06/15
気温	℃	－	17.4	25.6	24.3									3	0	22.4	25.6	17.4	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2									3	0	0.2	0.2	0.2	----
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0									3	0	0	0	0	----
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									3	0	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	----	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	----	0.06未満	0.06未満									2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	----
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	----	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	----	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	----
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----	0.01未満	0.01未満									2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	----
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	----	0.004未満	0.004未満									2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	----
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.4	5.2	5.5									3	0	5.4	5.5	5.2	2026/06/15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	----	57	56									2	0	57	57	56	2026/05/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	----	120	110									2	0	115	120	110	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満									3	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	----
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.8									3	0	6.8	6.9	6.8	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	----	----	----	----
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	----	----	----	----
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									3	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	----
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									3	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	----
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合														

施設名：焼津市上水（②石津浜公園）　　採水場所：焼津市石津２４２０　石津浜公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15									測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00009	26-SS-00543	26-SS-01223														
			SS	SS	SS														
			上水道	上水道	上水道														
水温	℃	－	17.4	20.2	21.5									3	0	19.7	21.5	17.4	2026/06/15
気温	℃	－	17.6	24.4	23.6									3	0	21.9	24.4	17.6	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2									3	0	0.2	0.2	0.2	----
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0									3	0	0	0	0	----
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									3	0	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	----	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	----	0.06未満	0.06未満									2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	----
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	----	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	----	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	----
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----	0.01未満	0.01未満									2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	----
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	----	0.004未満	0.004未満									2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	----
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.4	5.2	5.2									3	0	5.3	5.4	5.2	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	----	54	55									2	0	55	55	54	2026/06/15
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	----	120	110									2	0	115	120	110	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満									3	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	----
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.8									3	0	6.8	6.9	6.8	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	----	----	----	----
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	----	----	----	----
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									3	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	----
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									3	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	----
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合														

施設名：焼津市上水（③大島下ちびっこ広場）　採水場所：焼津市大島１２０６－１　大島下ちびっこ広場

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15									測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00006	26-SS-00540	26-SS-01220														
			SS	SS	SS														
			上水道	上水道	上水道														
水温	℃	－	17.2	18.0	21.2									3	0	18.8	21.2	17.2	2026/06/15
気温	℃	－	18.3	23.4	23.2									3	0	21.6	23.4	18.3	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2									3	0	0.2	0.2	0.2	----
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0									3	0	0	0	0	----
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									3	0	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	----	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	----	0.06未満	0.06未満									2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	----
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	----	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	----	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	----
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----	0.01未満	0.01未満									2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	----
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	----	0.004未満	0.004未満									2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	----
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.8	4.7	4.6									3	0	4.7	4.8	4.6	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	----	53	54									2	0	54	54	53	2026/06/15
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	----	110	110									2	0	110	110	110	----
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満									3	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	----
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	6.9	6.8									3	0	7.1	7.6	6.8	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	----	----	----	----
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	----	----	----	----
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									3	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	----
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									3	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	----
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合														

施設名：焼津市上水（④八楠公園）　　採水場所：焼津市八楠４－４－４１　八楠公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15									測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00012	26-SS-00546	26-SS-01226														
			SS	SS	SS														
			上水道	上水道	上水道														
水温	℃	－	17.0	20.0	25.0									3	0	20.7	25.0	17.0	2026/06/15
気温	℃	－	17.9	27.8	27.0									3	0	24.2	27.8	17.9	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2									3	0	0.2	0.2	0.2	----
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0									3	0	0	0	0	----
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									3	0	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	----	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	----	0.06未満	0.06未満									2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	----
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	----	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	----	0.0008	0.0008									2	0	0.0008	0.0008	0.0008	----
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	----	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	----
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----	0.01未満	0.01未満									2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	----
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	----
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	----	0.0002	0.0002未満									2	0	0.0001	0.0002	0.0002未満	2026/05/13
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	----	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	----
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	----	0.004未満	0.004未満									2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	----
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.7	4.3	4.2									3	0	4.4	4.7	4.2	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	----	50	49									2	0	50	50	49	2026/05/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	----	100	100									2	0	100	100	100	----
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	----	----	----									0	0	----	----	----	----
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満									3	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	----
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.7	7.0	6.9									3	0	7.2	7.7	6.9	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	----	----	----	----
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	----	----	----	----
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									3	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	----
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									3	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	----
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合														

施設名：焼津市上水（⑤坂本加圧ポンプ所）　　採水場所：焼津市坂本４１３－２　坂本加圧ポンプ所

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15									測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00011	26-SS-00545	26-SS-01225														
			SS	SS	SS														
			上水道	上水道	上水道														
水温	℃	－	17.0	19.0	20.5									3	0	18.8	20.5	17.0	2026/06/15
気温	℃	－	18.1	25.4	25.4									3	0	23.0	25.4	18.1	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2									3	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	1									3	0	0	1	0	2026/06/15
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									3	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	0.06未満									2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0004	0.0006									2	0	0.0005	0.0006	0.0004	2026/06/15
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満									2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満									2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.1	4.7	4.5									3	0	4.8	5.1	4.5	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	53	53									2	0	53	53	53	---
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110	110									2	0	110	110	110	---
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満									3	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.9									3	0	7.0	7.1	6.9	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									3	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									3	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合														

施設名：焼津市上水（⑥上小杉住生協公園）　採水場所：焼津市上小杉８８７－９５　上小杉住生協公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15									測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00005	26-SS-00539	26-SS-01219														
			SS	SS	SS														
			上水道	上水道	上水道														
水温	℃	－	17.0	19.4	23.5									3	0	20.0	23.5	17.0	2026/06/15
気温	℃	－	19.0	24.4	25.3									3	0	22.9	25.3	19.0	2026/06/15
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2									3	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0									3	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									3	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	0.06未満									2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0006	0.0009									2	0	0.0008	0.0009	0.0006	2026/06/15
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満									2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002									2	0	0.0001	0.0002	0.0002未満	2026/06/15
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満									2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.3	3.3	3.2									3	0	3.3	3.3	3.2	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	57	59									2	0	58	59	57	2026/06/15
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110	100									2	0	105	110	100	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満									3	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2									3	0	7.3	7.3	7.2	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									3	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									3	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合														

施設名：焼津市上水（⑦吉永森林公園）　採水場所：焼津市吉永　吉永森林公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15									測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00007	26-SS-00541	26-SS-01221														
			SS	SS	SS														
			上水道	上水道	上水道														
水温	℃	－	18.0	22.2	23.0									3	0	21.1	23.0	18.0	2026/06/15
気温	℃	－	17.1	27.8	26.0									3	0	23.6	27.8	17.1	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2									3	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1	0									3	0	0	1	0	2026/05/13
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									3	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	0.06未満									2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満									2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満									2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.7	2.7	2.7									3	0	2.7	2.7	2.7	---
カルシウム､マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	58	57									2	0	58	58	57	2026/05/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110	110									2	0	110	110	110	---
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満									3	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5									3	0	7.5	7.6	7.5	2026/05/13
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.7									3	0	0.2	0.7	0.5未満	2026/06/15
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									3	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合														

施設名：焼津市上水（⑧下小杉児童公園）　採水場所：焼津市下小杉４８０－１　下小杉児童公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15									測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00008	26-SS-00542	26-SS-01222														
			SS	SS	SS														
			上水道	上水道	上水道														
水温	℃	－	18.2	22.2	25.0									3	0	21.8	25.0	18.2	2026/06/15
気温	℃	－	17.7	27.0	26.5									3	0	23.7	27.0	17.7	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2									3	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0									3	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									3	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	0.06未満									2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0007	0.0011									2	0	0.0009	0.0011	0.0007	2026/06/15
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002	0.0003									2	0	0.0003	0.0003	0.0002	2026/06/15
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満									2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満									2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満									2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002	0.0003									2	0	0.0003	0.0003	0.0002	2026/06/15
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満									2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満									2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.3	3.2									3	0	3.3	3.5	3.2	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	55	58									2	0	57	58	55	2026/06/15
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110	100									2	0	105	110	100	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---									0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満									3	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3									3	0	7.3	7.3	7.3	---
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									3	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									3	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									3	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合														