施設名：焼津市上水（祢宜島配水場）　　採水場所：焼津市祢宜島２０－１

項目	単位	基準値	2026/06/04				測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00871									
			SS									
			上水道									
水温	℃	－	17.0				1	0	17.0	17.0	17.0	2026/06/04
気温	℃	－	18.3				1	0	18.3	18.3	18.3	2026/06/04
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2				1	0	0.2	0.2	0.2	2026/06/04
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満				1	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合									

施設名：焼津市上水（中新田配水場）　　採水場所：焼津市中新田１３７４－１

項目	単位	基準値	2026/06/04				測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00870									
			SS									
			上水道									
水温	℃	－	18.0				1	0	18.0	18.0	18.0	2026/06/04
気温	℃	－	21.4				1	0	21.4	21.4	21.4	2026/06/04
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2				1	0	0.2	0.2	0.2	2026/06/04
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満				1	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合									

施設名：焼津市上水（上泉配水場）　　採水場所：焼津市上泉７９３－１

項目	単位	基準値	2026/06/04				測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00873									
			SS									
			上水道									
水温	℃	－	17.0				1	0	17.0	17.0	17.0	2026/06/04
気温	℃	－	20.3				1	0	20.3	20.3	20.3	2026/06/04
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2				1	0	0.2	0.2	0.2	2026/06/04
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満				1	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合									

施設名：焼津市上水（六軒屋配水場）　　採水場所：焼津市利右衛門１９１０－３

項目	単位	基準値	2026/06/04 26-SS-00872 SS 上水道				測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
水温	℃	－	16.0				1	0	16.0	16.0	16.0	2026/06/04
気温	℃	－	21.4				1	0	21.4	21.4	21.4	2026/06/04
残留塩素濃度	mg/L	－	0.3				1	0	0.3	0.3	0.3	2026/06/04
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満				1	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合									