施設名：焼津市上水道（祢宜島２号水源）
採水場所：祢宜島２号水源　焼津市東祢宜島２７－１５

| 項目 | 単位 | 目標値 | 2026/09/01<br>26-SS-02409<br>SS<br>上水道 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|
| 水温 | ℃ | － | 17.0 | 1 |
| 気温 | ℃ | － | 34.5 | 1 |
| 農薬類 | － | － | 0.01未満 | 1 |
| 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| アセフェート | mg/L | 0.006 | 0.0008未満 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | mg/L | 0.002 | 0.00002未満 | 1 |
| イミノクタジン | mg/L | 0.006 | 0.00005未満 | 1 |
| エトフェンプロックス | mg/L | 0.08 | 0.0008未満 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| カルタップ | mg/L | 0.08 | 0.0005未満 | 1 |
| カルバリル(NAC) | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| グリホサート | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 1 |
| グルホシネート | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| クロロタロニル(TPN) | mg/L | 0.05 | 0.0005未満 | 1 |
| ジウロン(DCMU) | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| ジクロベニル(DBN) | mg/L | 0.03 | 0.0001未満 | 1 |
| ジクワット | mg/L | 0.01 | 0.00005未満 | 1 |
| シハロホップブチル | mg/L | 0.006 | 0.00006未満 | 1 |
| シマジン(CAT) | mg/L | 0.003 | 0.00003未満 | 1 |
| シメトリン | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| ダイアジノン | mg/L | 0.003 | 0.00003未満 | 1 |
| ダイムロン | mg/L | 0.8 | 0.008未満 | 1 |
| チアジニル | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | 1 |
| チウラム | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| チオファネートメチル | mg/L | 0.3 | 0.003未満 | 1 |
| テフリルトリオン | mg/L | 0.002 | 0.00002未満 | 1 |
| トリシクラゾール | mg/L | 0.1 | 0.0008未満 | 1 |
| トリフルラリン | mg/L | 0.06 | 0.0006未満 | 1 |
| パラコート | mg/L | 0.01 | 0.00005未満 | 1 |
| ピラクロニル | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | mg/L | 0.01 | 0.00003未満 | 1 |
| フェリムゾン | mg/L | 0.05 | 0.0005未満 | 1 |
| フサライド | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | 1 |
| ブタクロール | mg/L | 0.03 | 0.0002未満 | 1 |
| ブタミホス | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| ブプロフェジン | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| フルアジナム | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| プロベナゾール | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| ベノミル | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| ベンゾビシクロン | mg/L | 0.09 | 0.0003未満 | 1 |
| ベンタゾン | mg/L | 0.2 | 0.002未満 | 1 |
| ホスチアゼート | mg/L | 0.005 | 0.00004未満 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | mg/L | 0.7 | 0.0005未満 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | mg/L | 0.05 | 0.00005未満 | 1 |
| メタラキシル | mg/L | 0.2 | 0.0006未満 | 1 |
| メトミノストロビン | mg/L | 0.04 | 0.0002未満 | 1 |
| 上記項目についての水質基準適合判定 | | | --- | --- |

施設名：焼津市上水道（中新田２号水源）
採水場所：中新田２号水源　焼津市中新田６５２－２

| 項目 | 単位 | 目標値 | 2026/09/01<br>26-SS-02284<br>SS<br>上水道 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|
| 水温 | ℃ | － | 18.0 | 1 |
| 気温 | ℃ | － | 33.6 | 1 |
| 農薬類 | － | － | 0.01未満 | 1 |
| 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| アセフェート | mg/L | 0.006 | 0.0008未満 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | mg/L | 0.002 | 0.00002未満 | 1 |
| イミノクタジン | mg/L | 0.006 | 0.00005未満 | 1 |
| エトフェンプロックス | mg/L | 0.08 | 0.0008未満 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| カルタップ | mg/L | 0.08 | 0.0005未満 | 1 |
| カルバリル(NAC) | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| グリホサート | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 1 |
| グルホシネート | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| クロロタロニル(TPN) | mg/L | 0.05 | 0.0005未満 | 1 |
| ジウロン(DCMU) | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| ジクロベニル(DBN) | mg/L | 0.03 | 0.0001未満 | 1 |
| ジクワット | mg/L | 0.01 | 0.00005未満 | 1 |
| シハロホップブチル | mg/L | 0.006 | 0.00006未満 | 1 |
| シマジン(CAT) | mg/L | 0.003 | 0.00003未満 | 1 |
| シメトリン | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| ダイアジノン | mg/L | 0.003 | 0.00003未満 | 1 |
| ダイムロン | mg/L | 0.8 | 0.008未満 | 1 |
| チアジニル | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | 1 |
| チウラム | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| チオファネートメチル | mg/L | 0.3 | 0.003未満 | 1 |
| テフリルトリオン | mg/L | 0.002 | 0.00002未満 | 1 |
| トリシクラゾール | mg/L | 0.1 | 0.0008未満 | 1 |
| トリフルラリン | mg/L | 0.06 | 0.0006未満 | 1 |
| パラコート | mg/L | 0.01 | 0.00005未満 | 1 |
| ピラクロニル | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | mg/L | 0.01 | 0.00003未満 | 1 |
| フェリムゾン | mg/L | 0.05 | 0.0005未満 | 1 |
| フサライド | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | 1 |
| ブタクロール | mg/L | 0.03 | 0.0002未満 | 1 |
| ブタミホス | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| ブプロフェジン | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| フルアジナム | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| プロベナゾール | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| ベノミル | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| ベンゾビシクロン | mg/L | 0.09 | 0.0003未満 | 1 |
| ベンタゾン | mg/L | 0.2 | 0.002未満 | 1 |
| ホスチアゼート | mg/L | 0.005 | 0.00004未満 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | mg/L | 0.7 | 0.0005未満 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | mg/L | 0.05 | 0.00005未満 | 1 |
| メタラキシル | mg/L | 0.2 | 0.0006未満 | 1 |
| メトミノストロビン | mg/L | 0.04 | 0.0002未満 | 1 |
| 上記項目についての水質基準適合判定 | | | --- | --- |

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）
採水場所：上泉５号　焼津市上泉７９５－１

| 項目 | 単位 | 目標値 | 2026/09/01<br>26-SS-02315<br>SS<br>上水道 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|
| 水温 | ℃ | － | 18.0 | 1 |
| 気温 | ℃ | － | 29.4 | 1 |
| 農薬類 | － | － | 0.01未満 | 1 |
| 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| アセフェート | mg/L | 0.006 | 0.0008未満 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | mg/L | 0.002 | 0.00002未満 | 1 |
| イミノクタジン | mg/L | 0.006 | 0.00005未満 | 1 |
| エトフェンプロックス | mg/L | 0.08 | 0.0008未満 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| カルタップ | mg/L | 0.08 | 0.0005未満 | 1 |
| カルバリル(NAC) | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| グリホサート | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 1 |
| グルホシネート | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| クロロタロニル(TPN) | mg/L | 0.05 | 0.0005未満 | 1 |
| ジウロン(DCMU) | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| ジクロベニル(DBN) | mg/L | 0.03 | 0.0001未満 | 1 |
| ジクワット | mg/L | 0.01 | 0.00005未満 | 1 |
| シハロホップブチル | mg/L | 0.006 | 0.00006未満 | 1 |
| シマジン(CAT) | mg/L | 0.003 | 0.00003未満 | 1 |
| シメトリン | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| ダイアジノン | mg/L | 0.003 | 0.00003未満 | 1 |
| ダイムロン | mg/L | 0.8 | 0.008未満 | 1 |
| チアジニル | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | 1 |
| チウラム | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| チオファネートメチル | mg/L | 0.3 | 0.003未満 | 1 |
| テフリルトリオン | mg/L | 0.002 | 0.00002未満 | 1 |
| トリシクラゾール | mg/L | 0.1 | 0.0008未満 | 1 |
| トリフルラリン | mg/L | 0.06 | 0.0006未満 | 1 |
| パラコート | mg/L | 0.01 | 0.00005未満 | 1 |
| ピラクロニル | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | mg/L | 0.01 | 0.00003未満 | 1 |
| フェリムゾン | mg/L | 0.05 | 0.0005未満 | 1 |
| フサライド | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | 1 |
| ブタクロール | mg/L | 0.03 | 0.0002未満 | 1 |
| ブタミホス | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| ブプロフェジン | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| フルアジナム | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| プロベナゾール | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| ベノミル | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| ベンゾビシクロン | mg/L | 0.09 | 0.0003未満 | 1 |
| ベンタゾン | mg/L | 0.2 | 0.002未満 | 1 |
| ホスチアゼート | mg/L | 0.005 | 0.00004未満 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | mg/L | 0.7 | 0.0005未満 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | mg/L | 0.05 | 0.00005未満 | 1 |
| メタラキシル | mg/L | 0.2 | 0.0006未満 | 1 |
| メトミノストロビン | mg/L | 0.04 | 0.0002未満 | 1 |
| 上記項目についての水質基準適合判定 | | | --- | --- |

施設名：焼津市上水道（六軒屋配水場着水井）
採水場所：六軒屋　焼津市利右衛門２５９６－１

| 項目 | 単位 | 目標値 | 2026/09/01<br>26-SS-02300<br>SS<br>上水道 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|
| 水温 | ℃ | － | 18.0 | 1 |
| 気温 | ℃ | － | 30.3 | 1 |
| 農薬類 | － | － | 0.01未満 | 1 |
| 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| アセフェート | mg/L | 0.006 | 0.0008未満 | 1 |
| イプフェンカルバゾン | mg/L | 0.002 | 0.00002未満 | 1 |
| イミノクタジン | mg/L | 0.006 | 0.00005未満 | 1 |
| エトフェンプロックス | mg/L | 0.08 | 0.0008未満 | 1 |
| オキシン銅(有機銅) | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| カルタップ | mg/L | 0.08 | 0.0005未満 | 1 |
| カルバリル(NAC) | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| グリホサート | mg/L | 2 | 0.0002未満 | 1 |
| グルホシネート | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| クロロタロニル(TPN) | mg/L | 0.05 | 0.0005未満 | 1 |
| ジウロン(DCMU) | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| ジクロベニル(DBN) | mg/L | 0.03 | 0.0001未満 | 1 |
| ジクワット | mg/L | 0.01 | 0.00005未満 | 1 |
| シハロホップブチル | mg/L | 0.006 | 0.00006未満 | 1 |
| シマジン(CAT) | mg/L | 0.003 | 0.00003未満 | 1 |
| シメトリン | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| ダイアジノン | mg/L | 0.003 | 0.00003未満 | 1 |
| ダイムロン | mg/L | 0.8 | 0.008未満 | 1 |
| チアジニル | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | 1 |
| チウラム | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| チオファネートメチル | mg/L | 0.3 | 0.003未満 | 1 |
| テフリルトリオン | mg/L | 0.002 | 0.00002未満 | 1 |
| トリシクラゾール | mg/L | 0.1 | 0.0008未満 | 1 |
| トリフルラリン | mg/L | 0.06 | 0.0006未満 | 1 |
| パラコート | mg/L | 0.01 | 0.00005未満 | 1 |
| ピラクロニル | mg/L | 0.01 | 0.0001未満 | 1 |
| ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | 0.02 | 0.0001未満 | 1 |
| フェニトロチオン(MEP) | mg/L | 0.01 | 0.00003未満 | 1 |
| フェリムゾン | mg/L | 0.05 | 0.0005未満 | 1 |
| フサライド | mg/L | 0.1 | 0.001未満 | 1 |
| ブタクロール | mg/L | 0.03 | 0.0002未満 | 1 |
| ブタミホス | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| ブプロフェジン | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| フルアジナム | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| プロベナゾール | mg/L | 0.03 | 0.0003未満 | 1 |
| ベノミル | mg/L | 0.02 | 0.0002未満 | 1 |
| ベンゾビシクロン | mg/L | 0.09 | 0.0003未満 | 1 |
| ベンタゾン | mg/L | 0.2 | 0.002未満 | 1 |
| ホスチアゼート | mg/L | 0.005 | 0.00004未満 | 1 |
| マラチオン(マラソン) | mg/L | 0.7 | 0.0005未満 | 1 |
| メコプロップ(MCPP) | mg/L | 0.05 | 0.00005未満 | 1 |
| メタラキシル | mg/L | 0.2 | 0.0006未満 | 1 |
| メトミノストロビン | mg/L | 0.04 | 0.0002未満 | 1 |
| 上記項目についての水質基準適合判定 | | | --- | --- |