施設名：焼津市上水道（祢宜島１号水源）
採水場所：祢宜島１号水源　焼津市三右衛門新田３５

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02406 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.5	1
気温	℃	－	33.0	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0007	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.003	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.008	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	8.9	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.8	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	54	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.0	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（祢宜島２号水源）
採水場所：祢宜島２号水源　焼津市東祢宜島２７－１５

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02404 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.0	1
気温	℃	－	34.5	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.05	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	0.000005未満	1
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.003	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.2	1
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	56	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（祢宜島４号水源）
採水場所：祢宜島４号水源　焼津市祢宜島２０－１

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02298 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.5	1
気温	℃	－	31.6	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.05	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.1	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.2	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	53	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（祢宜島６号水源）
採水場所：祢宜島６号水源　焼津市東道原１－１３

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02402 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.0	1
気温	℃	－	35.2	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	10	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.6	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	55	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.0	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（祢宜島８号水源）
採水場所：祢宜島８号水源　焼津市石津一丁目１３－２

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02403 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.0	1
気温	℃	－	35.1	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.004	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.8	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.3	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	54	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（祢宜島９号水源）
採水場所：祢宜島９号水源　焼津市祢宜島１６０－６

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02405 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.5	1
気温	℃	－	35.6	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0007	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.05	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.003	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	11	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.3	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	56	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（祢宜島１０号水源）
採水場所：祢宜島１０号水源　焼津市祢宜島２０－１

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02297 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.0	1
気温	℃	－	30.4	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.05	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.003	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.5	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.1	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	56	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（祢宜島１１号水源）
採水場所：祢宜島１１号水源　焼津市黒石二丁目１０－１

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02407 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.0	1
気温	℃	－	31.4	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.05	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.3	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.9	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	55	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.7	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（祢宜島１２号水源）
採水場所：祢宜島１２号水源　焼津市中根２００－３

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02408 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.5	1
気温	℃	－	32.3	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.2	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.6	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	56	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.7	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田２号水源）
採水場所：中新田２号水源　焼津市中新田６５２－２

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02277 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.0	1
気温	℃	－	33.6	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	0.000005未満	1
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.4	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.4	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	53	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田４号水源）
採水場所：中新田４号水源　焼津市中新田６９９－２

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02278 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.0	1
気温	℃	－	35.2	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	8.9	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.3	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	52	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田６号水源）
採水場所：中新田６号水源　焼津市中新田１０９５－３

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02322 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.2	1
気温	℃	－	34.8	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.4	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.5	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	54	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田７号水源）
採水場所：中新田７号水源　焼津市中新田１０２８－４

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02320 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.0	1
気温	℃	－	34.4	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.004	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.03	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	8.9	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.003	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.8	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	52	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田８号水源）
採水場所：中新田８号水源　焼津市中新田１５３９－６

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02280 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.5	1
気温	℃	－	29.9	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	8.4	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.6	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	50	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.7	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田９号水源）
採水場所：中新田９号水源　焼津市中新田１０７３－３

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02321 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.5	1
気温	℃	－	34.3	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.004	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.2	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.6	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	52	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田１０号水源）
採水場所：中新田１０号水源　焼津市中新田１４３２－６

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02279 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.0	1
気温	℃	－	30.4	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	8.7	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.7	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	50	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田１１号水源）
採水場所：中新田１１号水源　焼津市中新田１７９８－２

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02281 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.0	1
気温	℃	－	29.5	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	8.8	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.7	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	52	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田１２号水源）
採水場所：中新田１２号水源　焼津市中新田１８０８－３

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02282 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.0	1
気温	℃	－	31.9	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	8.9	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.6	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	50	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田１３号水源）
採水場所：中新田１３号水源　焼津市中新田２０６８－３

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02274 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.5	1
気温	℃	－	33.3	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.8	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.05	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.5	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.0	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	49	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	100	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田１６号水源）
採水場所：中新田１６号水源　焼津市中新田１２５６－２

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02275 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.0	1
気温	℃	－	30.3	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	1	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0007	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.005	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.003	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.0	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.003	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.0	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	54	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.7	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田１７号水源）
採水場所：中新田１７号水源　焼津市中新田２１０１－２

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02273 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.5	1
気温	℃	－	32.7	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	1	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0006	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.9	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.04	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.0	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.4	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	49	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.7	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田１８号水源）
採水場所：中新田１８号水源　焼津市中新田１３７４－１

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02276 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.0	1
気温	℃	－	31.5	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0007	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.004	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	8.6	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.8	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	53	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.7	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）
採水場所：上泉１号　焼津市上泉７９１

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02306 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	19.0	1
気温	℃	－	29.4	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	7.4	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.7	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	59	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.2	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）
採水場所：上泉２号　焼津市上泉７３６－１

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02307 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	21.0	1
気温	℃	－	29.4	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	1	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.4	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.010	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.07	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.008	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	9.5	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.2	1
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	60	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	2.0	1
濁度	度	2度以下	0.1	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）
採水場所：上泉４号　焼津市相川５４４－１

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02308 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.0	1
気温	℃	－	29.4	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.3	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	---	0
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	8.4	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.4	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	62	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）
採水場所：上泉５号　焼津市上泉７９５－１

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02309 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.0	1
気温	℃	－	29.4	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.5	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	0.000005未満	1
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	7.5	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.9	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	60	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	120	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（六軒屋配水場着水井）
採水場所：六軒屋　焼津市利右衛門２５９６－１

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02299 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.0	1
気温	℃	－	30.3	1
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	1
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.00015未満	1
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.00005未満	1
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	1
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.4	1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	1
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.03	1
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	1
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.003未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.0004未満	1
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.0002未満	1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
PFOS及びPFOA	㎎/L	0.00005㎎/L以下	0.000005未満	1
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0002未満	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.005未満	1
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.02未満	1
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	0.002未満	1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	6.9	1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	1
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.8	1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	57	1
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	110	1
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	0.02未満	1
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	1
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	1
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	0.0005未満	1
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	1
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5	1
臭気	－	異常でないこと	異常なし	1
色度	度	5度以下	0.5未満	1
濁度	度	2度以下	0.1未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---