施設名：焼津市上水道（祢宜島２号水源）　　採水場所：祢宜島２号水源　焼津市東祢宜島２７－１５

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02404 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	17.0	1
気温	℃	－	34.5	1
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田２号水源）　　採水場所：中新田２号水源　焼津市中新田６５２－２

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02277 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.0	1
気温	℃	－	33.6	1
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）　　採水場所：上泉５号　焼津市上泉７９５－１

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02309 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.0	1
気温	℃	－	29.4	1
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（六軒屋配水場着水井）　　採水場所：六軒屋　焼津市利右衛門２５９６－１

項目	単位	基準値	2026/09/01 26-SS-02299 SS 上水道	測定回数
水温	℃	－	18.0	1
気温	℃	－	30.3	1
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---