施設名：焼津市上水（祢宜島配水場）　　採水場所：焼津市祢宜島２０－１

項目	単位	基準値	2026/06/04	2026/09/01			測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00871	26-SS-02296								
			SS	SS								
			上水道	上水道								
水温	℃	－	17.0	17.0			2	0	17.0	17.0	17.0	---
気温	℃	－	18.3	28.6			2	0	23.5	28.6	18.3	2026/09/01
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2			2	0	0.2	0.2	0.2	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満			2	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合								

施設名：焼津市上水（中新田配水場）　　採水場所：焼津市中新田１３７４－１

項目	単位	基準値	2026/06/04	2026/09/01			測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00870	26-SS-02286								
			SS	SS								
			上水道	上水道								
水温	℃	－	18.0	18.5			2	0	18.3	18.5	18.0	2026/09/01
気温	℃	－	21.4	27.1			2	0	24.3	27.1	21.4	2026/09/01
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2			2	0	0.2	0.2	0.2	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満			2	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合								

施設名：焼津市上水（上泉配水場）　　採水場所：焼津市上泉７９３－１

項目	単位	基準値	2026/06/04	2026/09/01			測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00873	26-SS-02305								
			SS	SS								
			上水道	上水道								
水温	℃	－	17.0	18.0			2	0	17.5	18.0	17.0	2026/09/01
気温	℃	－	20.3	29.4			2	0	24.9	29.4	20.3	2026/09/01
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2			2	0	0.2	0.2	0.2	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満			2	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合								

施設名：焼津市上水（六軒屋配水場）　　採水場所：焼津市利右衛門１９１０－３

項目	単位	基準値	2026/06/04	2026/09/01			測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00872	26-SS-02302								
			SS	SS								
			上水道	上水道								
水温	℃	－	16.0	17.0			2	0	16.5	17.0	16.0	2026/09/01
気温	℃	－	21.4	30.3			2	0	25.9	30.3	21.4	2026/09/01
残留塩素濃度	mg/L	－	0.3	0.2			2	0	0.3	0.3	0.2	2026/06/04
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満			2	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合								