施設名：焼津市上水（①新屋公園）　採水場所：焼津市本町２丁目１１－１　新屋公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15	2026/07/01	2026/08/05	2026/09/02	2026/10/07						測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00010	26-SS-00544	26-SS-01224	26-SS-01340	26-SS-01890	26-SS-02412	26-SS-02917											
			SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS											
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道											
水温	℃	－	17.8	20.0	22.0	23.0	26.8	26.0	24.0						7	0	22.8	26.8	17.8	2026/08/05
気温	℃	－	17.4	25.6	24.3	25.9	29.0	28.0	25.5						7	0	25.1	29.0	17.4	2026/08/05
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						7	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	1	0						7	0	0	1	0	2026/09/02
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						7	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00015未満	---						1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00005未満	---						1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0006	---						1	0	0.0006	0.0006	0.0006	2026/09/02
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004未満	---						1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	---	1.0	---						1	0	1.00	1.00	1.00	2026/09/02
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	0.05未満	---						1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.05	---						1	0	0.05	0.05	0.05	2026/09/02
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.003未満	---						1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0004未満	---						1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---						0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	0.06未満	---	---	0.06未満	---						3	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満	---	---	0.01未満	---						3	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満	---	---	0.004未満	---						3	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.003	---						1	0	0.003	0.003	0.003	2026/09/02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.005未満	---						1	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.019	---						1	0	0.019	0.019	0.019	2026/09/02
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	---	10	---						1	0	10	10	10	2026/09/02
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---						1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.4	5.2	5.5	5.5	5.3	5.2	5.2						7	0	5.3	5.5	5.2	2026/06/15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	57	56	---	---	57	---						3	0	57	57	56	2026/05/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	120	110	---	---	120	---						3	0	117	120	110	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						7	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8						7	0	6.8	6.9	6.8	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						7	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						7	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合											

施設名：焼津市上水（②石津浜公園）　　採水場所：焼津市石津２４２０　石津浜公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15	2026/07/01	2026/08/05	2026/09/02	2026/10/07						測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00009	26-SS-00543	26-SS-01223	26-SS-01339	26-SS-01889	26-SS-02411	26-SS-02916											
			SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS											
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道											
水温	℃	－	17.4	20.2	21.5	23.0	24.6	24.1	23.5						7	0	22.0	24.6	17.4	2026/08/05
気温	℃	－	17.6	24.4	23.6	26.5	28.9	27.6	24.4						7	0	24.7	28.9	17.6	2026/08/05
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						7	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						7	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						7	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00015未満	---						1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00005未満	---						1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0006	---						1	0	0.0006	0.0006	0.0006	2026/09/02
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0008	---						1	0	0.0008	0.0008	0.0008	2026/09/02
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004未満	---						1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	---	1.0	---						1	0	1.00	1.00	1.00	2026/09/02
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	0.05未満	---						1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.05	---						1	0	0.05	0.05	0.05	2026/09/02
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.003未満	---						1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0004未満	---						1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---						0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	0.06未満	---	---	0.06未満	---						3	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満	---	---	0.01未満	---						3	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満	---	---	0.004未満	---						3	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.005	---						1	0	0.005	0.005	0.005	2026/09/02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.005未満	---						1	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.021	---						1	0	0.021	0.021	0.021	2026/09/02
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	---	10	---						1	0	10	10	10	2026/09/02
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---						1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.4	5.2	5.2	5.5	5.2	5.3	5.1						7	0	5.3	5.5	5.1	2026/07/01
カルシウム､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	54	55	---	---	57	---						3	0	55	57	54	2026/09/02
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	120	110	---	---	110	---						3	0	113	120	110	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						7	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8						7	0	6.8	6.9	6.7	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						7	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						7	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合											

施設名：焼津市上水（③大島下ちびっこ広場）　採水場所：焼津市大島１２０６－１　大島下ちびっこ広場

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15	2026/07/01	2026/08/05	2026/09/02	2026/10/07						測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00006	26-SS-00540	26-SS-01220	26-SS-01336	26-SS-01886	26-SS-02416	26-SS-02913											
			SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS											
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道											
水温	℃	－	17.2	18.0	21.2	21.5	21.1	22.0	21.5						7	0	20.4	22.0	17.2	2026/09/02
気温	℃	－	18.3	23.4	23.2	27.4	29.4	32.4	26.7						7	0	25.8	32.4	18.3	2026/09/02
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						7	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						7	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						7	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00015未満	---						1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00005未満	---						1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0006	---						1	0	0.0006	0.0006	0.0006	2026/09/02
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005	---						1	0	0.0005	0.0005	0.0005	2026/09/02
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004未満	---						1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	---	0.9	---						1	0	0.90	0.90	0.90	2026/09/02
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	0.05未満	---						1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.04	---						1	0	0.04	0.04	0.04	2026/09/02
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.003未満	---						1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0004未満	---						1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---						0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	0.06未満	---	---	0.06未満	---						3	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満	---	---	0.01未満	---						3	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満	---	---	0.004未満	---						3	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.007	---						1	0	0.007	0.007	0.007	2026/09/02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.008	---						1	0	0.008	0.008	0.008	2026/09/02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.010	---						1	0	0.010	0.010	0.010	2026/09/02
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	---	9.4	---						1	0	9.4	9.4	9.4	2026/09/02
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---						1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.8	4.7	4.6	4.9	4.7	4.6	4.6						7	0	4.7	4.9	4.6	2026/07/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	53	54	---	---	66	---						3	0	58	66	53	2026/09/02
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110	110	---	---	130	---						3	0	117	130	110	2026/09/02
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						7	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	6.9	6.8	6.8	7.4	7.4	7.5						7	0	7.2	7.6	6.8	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						7	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						7	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合											

施設名：焼津市上水（④八楠公園）　　採水場所：焼津市八楠４－４－４１　八楠公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15	2026/07/01	2026/08/05	2026/09/02	2026/10/07						測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00012	26-SS-00546	26-SS-01226	26-SS-01342	26-SS-01892	26-SS-02414	26-SS-02919											
			SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS											
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道											
水温	℃	－	17.0	20.0	25.0	25.0	26.1	26.2	24.5						7	0	23.4	26.2	17.0	2026/09/02
気温	℃	－	17.9	27.8	27.0	28.0	32.5	31.5	27.7						7	0	27.5	32.5	17.9	2026/08/05
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						7	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	1	0						7	0	0	1	0	2026/09/02
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						7	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00015未満	---						1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00005未満	---						1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005	---						1	0	0.0005	0.0005	0.0005	2026/09/02
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004未満	---						1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	---	0.8	---						1	0	0.80	0.80	0.80	2026/09/02
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	0.05未満	---						1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.04	---						1	0	0.04	0.04	0.04	2026/09/02
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.003未満	---						1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0004未満	---						1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---						0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	0.06未満	---	---	0.06未満	---						3	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0008	0.0008	---	---	0.0006	---						3	0	0.0007	0.0008	0.0006	2026/05/13
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002	---						3	0	0.0001	0.0002	0.0002未満	2026/09/02
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満	---	---	0.01未満	---						3	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002	0.0002未満	---	---	0.0002	---						3	0	0.0001	0.0002	0.0002未満	2026/05/13
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満	---	---	0.004未満	---						3	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004	---						1	0	0.004	0.004	0.004	2026/09/02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.018	---						1	0	0.018	0.018	0.018	2026/09/02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.013	---						1	0	0.013	0.013	0.013	2026/09/02
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	---	9.0	---						1	0	9.0	9.0	9.0	2026/09/02
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---						1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.7	4.3	4.2	4.9	4.3	4.4	4.5						7	0	4.5	4.9	4.2	2026/07/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	50	49	---	---	65	---						3	0	55	65	49	2026/09/02
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	100	100	---	---	130	---						3	0	110	130	100	2026/09/02
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						7	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.7	7.0	6.9	6.9	7.5	7.4	7.6						7	0	7.3	7.7	6.9	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						7	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						7	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合											

施設名：焼津市上水（⑤坂本加圧ポンプ所）　　採水場所：焼津市坂本４１３－２　坂本加圧ポンプ所

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15	2026/07/01	2026/08/05	2026/09/02	2026/10/07						測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00011	26-SS-00545	26-SS-01225	26-SS-01341	26-SS-01891	26-SS-02413	26-SS-02918											
			SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS											
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道											
水温	℃	－	17.0	19.0	20.5	21.5	22.1	22.2	21.5						7	0	20.5	22.2	17.0	2026/09/02
気温	℃	－	18.1	25.4	25.4	27.6	31.6	28.1	25.7						7	0	26.0	31.6	18.1	2026/08/05
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						7	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	1	0	0	1	0						7	0	0	1	0	2026/06/15
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						7	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00015未満	---						1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00005未満	---						1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0006	---						1	0	0.0006	0.0006	0.0006	2026/09/02
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004未満	---						1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	---	0.9	---						1	0	0.90	0.90	0.90	2026/09/02
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	0.05未満	---						1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.04	---						1	0	0.04	0.04	0.04	2026/09/02
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.003未満	---						1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0004未満	---						1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---						0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	0.06未満	---	---	0.06未満	---						3	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0004	0.0006	---	---	0.0004	---						3	0	0.0005	0.0006	0.0004	2026/06/15
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満	---	---	0.01未満	---						3	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満	---	---	0.004未満	---						3	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002	---						1	0	0.002	0.002	0.002	2026/09/02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.008	---						1	0	0.008	0.008	0.008	2026/09/02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004	---						1	0	0.004	0.004	0.004	2026/09/02
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	---	9.4	---						1	0	9.4	9.4	9.4	2026/09/02
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---						1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.1	4.7	4.5	5.1	4.7	4.8	4.8						7	0	4.8	5.1	4.5	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	53	53	---	---	59	---						3	0	55	59	53	2026/09/02
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110	110	---	---	120	---						3	0	113	120	110	2026/09/02
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						7	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0						7	0	7.0	7.1	6.9	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						7	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						7	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合											

施設名：焼津市上水（⑥上小杉住生協公園）　採水場所：焼津市上小杉８８７－９５　上小杉住生協公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15	2026/07/01	2026/08/05	2026/09/02	2026/10/07						測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00005	26-SS-00539	26-SS-01219	26-SS-01335	26-SS-01885	26-SS-02415	26-SS-02912											
			SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS											
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道											
水温	℃	－	17.0	19.4	23.5	23.5	24.8	25.0	23.2						7	0	22.3	25.0	17.0	2026/09/02
気温	℃	－	19.0	24.4	25.3	27.6	30.6	32.9	27.2						7	0	26.7	32.9	19.0	2026/09/02
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						7	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						7	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						7	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00015未満	---						1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00005未満	---						1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004未満	---						1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	---	0.4	---						1	0	0.40	0.40	0.40	2026/09/02
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	0.05未満	---						1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.03	---						1	0	0.03	0.03	0.03	2026/09/02
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.003未満	---						1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0004未満	---						1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---						0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	0.06未満	---	---	0.06未満	---						3	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0006	0.0009	---	---	0.0008	---						3	0	0.0008	0.0009	0.0006	2026/06/15
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満	---	---	0.01未満	---						3	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002	---	---	0.0002	---						3	0	0.0001	0.0002	0.0002未満	2026/06/15
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満	---	---	0.004未満	---						3	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.010	---						1	0	0.010	0.010	0.010	2026/09/02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.015	---						1	0	0.015	0.015	0.015	2026/09/02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.013	---						1	0	0.013	0.013	0.013	2026/09/02
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	---	7.8	---						1	0	7.8	7.8	7.8	2026/09/02
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---						1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.3	3.3	3.2	3.9	3.8	3.8	3.9						7	0	3.6	3.9	3.2	2026/07/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	57	59	---	---	61	---						3	0	59	61	57	2026/09/02
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110	100	---	---	110	---						3	0	107	110	100	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						7	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2						7	0	7.2	7.3	7.2	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						7	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						7	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合											

施設名：焼津市上水（⑦下小杉児童公園）　採水場所：焼津市下小杉４８０－１　下小杉児童公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15	2026/07/01	2026/08/05	2026/09/02	2026/10/07						測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00008	26-SS-00542	26-SS-01222	26-SS-01338	26-SS-01888	26-SS-02418	26-SS-02915											
			SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS											
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道											
水温	℃	－	18.2	22.2	25.0	24.0	30.1	27.0	25.5						7	0	24.6	30.1	18.2	2026/08/05
気温	℃	－	17.7	27.0	26.5	27.8	30.9	34.6	28.0						7	0	27.5	34.6	17.7	2026/09/02
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						7	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	1	0						7	0	0	1	0	2026/09/02
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						7	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00015未満	---						1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00005未満	---						1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004未満	---						1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	---	0.4	---						1	0	0.40	0.40	0.40	2026/09/02
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	0.05未満	---						1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.03	---						1	0	0.03	0.03	0.03	2026/09/02
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.003未満	---						1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0004未満	---						1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---						0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	0.06未満	---	---	0.06未満	---						3	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0007	0.0011	---	---	0.0009	---						3	0	0.0009	0.0011	0.0007	2026/06/15
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002	0.0003	---	---	0.0003	---						3	0	0.0003	0.0003	0.0002	2026/06/15
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満	---	---	0.01未満	---						3	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002	0.0003	---	---	0.0003	---						3	0	0.0003	0.0003	0.0002	2026/06/15
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002	---						3	0	0.0001	0.0002	0.0002未満	2026/09/02
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満	---	---	0.004未満	---						3	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.010	---						1	0	0.010	0.010	0.010	2026/09/02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.012	---						1	0	0.012	0.012	0.012	2026/09/02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.016	---						1	0	0.016	0.016	0.016	2026/09/02
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	---	7.6	---						1	0	7.6	7.6	7.6	2026/09/02
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---						1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.3	3.2	3.9	3.8	3.8	3.9						7	0	3.6	3.9	3.2	2026/07/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	55	58	---	---	60	---						3	0	58	60	55	2026/09/02
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110	100	---	---	120	---						3	0	110	120	100	2026/09/02
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						7	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3						7	0	7.3	7.3	7.2	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						7	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						7	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合											

施設名：焼津市上水（⑧吉永森林公園）　　採水場所：焼津市吉永　吉永森林公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13	2026/06/15	2026/07/01	2026/08/05	2026/09/02	2026/10/07						測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00007	26-SS-00541	26-SS-01221	26-SS-01337	26-SS-01887	26-SS-02417	26-SS-02914											
			SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS											
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道											
水温	℃	－	18.0	22.2	23.0	24.0	26.2	27.5	24.0						7	0	23.6	27.5	18.0	2026/09/02
気温	℃	－	17.1	27.8	26.0	27.2	30.1	36.5	26.0						7	0	27.2	36.5	17.1	2026/09/02
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						7	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1	0	0	0	0	0						7	0	0	1	0	2026/05/13
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						7	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00015未満	---						1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.00005未満	---						1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.004未満	---						1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	---	0.4	---						1	0	0.40	0.40	0.40	2026/09/02
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	---	0.05未満	---						1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.03	---						1	0	0.03	0.03	0.03	2026/09/02
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.003未満	---						1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0004未満	---						1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---	---	---	---	---	---						0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	0.06未満	---	---	0.07	---						3	0	0.02	0.07	0.06未満	2026/09/02
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	---	0.001未満	---						3	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満	---	---	0.01未満	---						3	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	0.002未満	---	---	0.002未満	---						3	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						3	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	0.004未満	---	---	0.004未満	---						3	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.006	---						1	0	0.006	0.006	0.006	2026/09/02
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.005未満	---						1	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	---	0.012	---						1	0	0.012	0.012	0.012	2026/09/02
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	---	7.6	---						1	0	7.6	7.6	7.6	2026/09/02
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	---	0.001未満	---						1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.7	2.7	2.7	2.9	2.9	2.8	2.8						7	0	2.8	2.9	2.7	2026/07/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	58	57	---	---	59	---						3	0	58	59	57	2026/09/02
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110	110	---	---	110	---						3	0	110	110	110	---
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						7	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5						7	0	7.5	7.6	7.5	2026/05/13
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						7	0	0.1	0.7	0.5未満	2026/06/15
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						7	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合											