

施設名：焼津市上水（石津浜公園） 採水場所：焼津市石津2420 石津浜公園

項目	単位	基準値	2025/04/02													測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00028																		
			SS																		
			上水道																		
水温	℃	－	14.0												1	0	14.0	14.0	14.0	2025/04/02	
気温	℃	－	15.1												1	0	15.1	15.1	15.1	2025/04/02	
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2												1	0	0.2	0.2	0.2	2025/04/02	
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0												1	0	0	0	0	0000/00/00	
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない												1	0	----	----	----	----	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.1												1	0	6.1	6.1	6.1	2025/04/02	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	----												0	0	----	----	----	----	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満												1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	----	
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8												1	0	6.8	6.8	6.8	2025/04/02	
味	－	異常でないこと	異常なし												1	0	----	----	----	----	
臭気	－	異常でないこと	異常なし												1	0	----	----	----	----	
色度	度	5度以下	0.5未満												1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	----	
濁度	度	2度以下	0.1未満												1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	----	
上記項目についての水質基準適合判定			適合																		