

施設名：焼津市上水（石津浜公園） 採水場所：焼津市石津2420 石津浜公園

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07	2025/06/04								測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00028	25-SS-00423	25-SS-00926													
			SS	SS	SS													
			上水道	上水道	上水道													
水温	℃	－	14.0	18.0	20.1								3	0	17.4	20.1	14.0	2025/06/04
気温	℃	－	15.1	20.0	24.3								3	0	19.8	24.3	15.1	2025/06/04
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2								3	0	0.2	0.2	0.2	――
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0								3	0	0	0	0	――
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない								3	0	――	――	――	――
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	――	0.001未満	――								1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	――
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	――	0.06未満	――								1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	――
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	――	0.002未満	――								1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	――
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	――	0.0002未満	――								1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	――	0.002未満	――								1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	――
ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	――	0.0002未満	――								1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	――	0.001未満	――								1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	――
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	――	0.01未満	――								1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	――
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	――	0.002未満	――								1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	――
ブromokジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	――	0.0002未満	――								1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下	――	0.0002未満	――								1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	――	0.004未満	――								1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	――
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.1	5.7	5.7								3	0	5.8	6.1	5.7	2025/04/02
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	――	58	――								1	0	58	58	58	2025/05/07
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	――	130	――								1	0	130	130	130	2025/05/07
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	――	――	――								0	0	――	――	――	――
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満								3	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	――
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8								3	0	6.8	6.8	6.8	――
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								3	0	――	――	――	――
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								3	0	――	――	――	――
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								3	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	――
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								3	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	――
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合													