施設名：焼津市上水（坂本加圧ポンプ所）　　採水場所：焼津市坂本４１３－２　坂本加圧ポンプ所

項目	単位	基準値	2025/04/02												測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00030																	
			SS																	
			上水道																	
水温	℃	－	17.0												1	0	17.0	17.0	17.0	2025/04/02
気温	℃	－	17.9												1	0	17.9	17.9	17.9	2025/04/02
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2												1	0	0.2	0.2	0.2	2025/04/02
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	1												1	0	1	1	1	2025/04/02
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない												1	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.6												1	0	5.6	5.6	5.6	2025/04/02
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---												0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満												1	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.0												1	0	7.0	7.0	7.0	2025/04/02
味	－	異常でないこと	異常なし												1	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし												1	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満												1	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満												1	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合																	