

施設名：焼津市上水道（祢宜島配水場着水井）
採水場所：1系 焼津市祢宜島20-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00489	25-SS-02084
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	16.9	17.0
気温	℃	19.6	25.2
大腸菌	-	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0

施設名：焼津市上水道（祢宜島配水場着水井）
採水場所：2系 焼津市祢宜島20-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00490	25-SS-02085
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	16.9	17.0
気温	℃	19.6	25.2
大腸菌	-	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0

施設名：焼津市上水道（祢宜島配水場着水井）
採水場所：3系 焼津市祢宜島20-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00491	25-SS-02086
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	17.0	17.5
気温	℃	19.6	25.2
大腸菌	-	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0

施設名：焼津市上水道（祢宜島配水場着水井）
採水場所： 4 系 焼津市祢宜島 2 0 － 1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00492	25-SS-02087
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	17.0	17.0
気温	℃	19.6	25.2
大腸菌	－	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0

施設名：焼津市上水道（中新田配水場着水井）
採水場所： 1 系 焼津市中新田 1 3 7 4 － 1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00485	25-SS-02079
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	17.0	17.5
気温	℃	19.4	26.2
大腸菌	－	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0

施設名：焼津市上水道（中新田配水場着水井）
採水場所： 2 系 焼津市中新田 1 3 7 4 － 1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00486	25-SS-02080
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	17.0	17.5
気温	℃	19.4	26.2
大腸菌	－	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0

施設名：焼津市上水道（中新田配水場着水井）
採水場所：3系 焼津市中新田1374-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00487	25-SS-02081
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	17.0	17.5
気温	℃	19.4	26.2
大腸菌	－	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0

施設名：焼津市上水道（中新田配水場着水井）
採水場所：4系 焼津市中新田1374-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00488	25-SS-02082
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	17.0	17.5
気温	℃	19.4	26.2
大腸菌	－	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）
採水場所：上泉1号 焼津市上泉791

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00481	25-SS-02097
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	17.2	21.0
気温	℃	21.0	32.6
大腸菌	－	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）
採水場所：上泉 2 号 焼津市上泉 7 3 6 － 1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00482	25-SS-02098
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	17.4	20.5
気温	℃	21.0	32.6
大腸菌	－	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）
採水場所：上泉 4 号 焼津市相川 5 4 4 － 1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00483	25-SS-02099
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	16.5	20.5
気温	℃	21.0	32.6
大腸菌	－	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）
採水場所：上泉 5 号 焼津市上泉 7 9 5 － 1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00484	25-SS-02100
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	17.2	20.5
気温	℃	21.0	32.6
大腸菌	－	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0

施設名：焼津市上水道（六軒屋配水場着水井）
採水場所：六軒屋 焼津市利右衛門 2 5 9 6 － 1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07
		25-SS-00480	25-SS-02101
		SS	SS
		上水道	上水道
水温	℃	16.2	19.0
気温	℃	22.0	32.6
大腸菌	－	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0