施設名：焼津市上水（新屋公園）　採水場所：焼津市本町２丁目１１－１　新屋公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13											測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00010	26-SS-00544																
			SS	SS																
			上水道	上水道																
水温	℃	－	17.8	20.0											2	0	18.9	20.0	17.8	2026/05/13
気温	℃	－	17.4	25.6											2	0	21.5	25.6	17.4	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2											2	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0											2	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない											2	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満											1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満											1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満											1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.4	5.2											2	0	5.3	5.4	5.2	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	57											1	0	57	57	57	2026/05/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	120											1	0	120	120	120	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満											2	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.9	6.8											2	0	6.9	6.9	6.8	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満											2	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満											2	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合																

施設名：焼津市上水（石津浜公園）　採水場所：焼津市石津２４２０　石津浜公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13											測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00009	26-SS-00543																
			SS	SS																
			上水道	上水道																
水温	℃	－	17.4	20.2											2	0	18.8	20.2	17.4	2026/05/13
気温	℃	－	17.6	24.4											2	0	21.0	24.4	17.6	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2											2	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0											2	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない											2	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満											1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満											1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満											1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.4	5.2											2	0	5.3	5.4	5.2	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	54											1	0	54	54	54	2026/05/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	120											1	0	120	120	120	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満											2	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	6.9	6.8											2	0	6.9	6.9	6.8	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満											2	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満											2	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合																

施設名：焼津市上水（大島下ちびっこ広場）　採水場所：焼津市大島１２０６－１　大島下ちびっこ広場

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13											測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00006	26-SS-00540																
			SS	SS																
			上水道	上水道																
水温	℃	－	17.2	18.0											2	0	17.6	18.0	17.2	2026/05/13
気温	℃	－	18.3	23.4											2	0	20.9	23.4	18.3	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2											2	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0											2	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない											2	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満											1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満											1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満											1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.8	4.7											2	0	4.8	4.8	4.7	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	53											1	0	53	53	53	2026/05/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110											1	0	110	110	110	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満											2	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	6.9											2	0	7.3	7.6	6.9	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満											2	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満											2	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合																

施設名：焼津市上水（八楠公園）　採水場所：焼津市八楠４－４－４１　八楠公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13											測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00012	26-SS-00546																
			SS	SS																
			上水道	上水道																
水温	℃	－	17.0	20.0											2	0	18.5	20.0	17.0	2026/05/13
気温	℃	－	17.9	27.8											2	0	22.9	27.8	17.9	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2											2	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0											2	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない											2	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満											1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0008											1	0	0.0008	0.0008	0.0008	2026/05/13
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満											1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002											1	0	0.0002	0.0002	0.0002	2026/05/13
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満											1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.7	4.3											2	0	4.5	4.7	4.3	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	50											1	0	50	50	50	2026/05/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	100											1	0	100	100	100	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満											2	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.7	7.0											2	0	7.4	7.7	7.0	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満											2	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満											2	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合																

施設名：焼津市上水（坂本加圧ポンプ所）　採水場所：焼津市坂本４１３－２　坂本加圧ポンプ所

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13											測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00011	26-SS-00545																
			SS	SS																
			上水道	上水道																
水温	℃	－	17.0	19.0											2	0	18.0	19.0	17.0	2026/05/13
気温	℃	－	18.1	25.4											2	0	21.8	25.4	18.1	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2											2	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0											2	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない											2	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満											1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0004											1	0	0.0004	0.0004	0.0004	2026/05/13
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満											1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満											1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.1	4.7											2	0	4.9	5.1	4.7	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	53											1	0	53	53	53	2026/05/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110											1	0	110	110	110	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満											2	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.1	7.0											2	0	7.1	7.1	7.0	2026/04/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満											2	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満											2	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合																

施設名：焼津市上水（上小杉住生協公園）　採水場所：焼津市上小杉８８７－９５　上小杉住生協公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13											測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00005	26-SS-00539																
			SS	SS																
			上水道	上水道																
水温	℃	－	17.0	19.4											2	0	18.2	19.4	17.0	2026/05/13
気温	℃	－	19.0	24.4											2	0	21.7	24.4	19.0	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2											2	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0											2	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない											2	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満											1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0006											1	0	0.0006	0.0006	0.0006	2026/05/13
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満											1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満											1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.3	3.3											2	0	3.3	3.3	3.3	---
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	57											1	0	57	57	57	2026/05/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110											1	0	110	110	110	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満											2	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.3											2	0	7.3	7.3	7.3	---
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満											2	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満											2	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合																

施設名：焼津市上水（下小杉児童公園）　採水場所：焼津市下小杉４８０－１　下小杉児童公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13											測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00008	26-SS-00542																
			SS	SS																
			上水道	上水道																
水温	℃	－	18.2	22.2											2	0	20.2	22.2	18.2	2026/05/13
気温	℃	－	17.7	27.0											2	0	22.4	27.0	17.7	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2											2	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0											2	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない											2	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満											1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0007											1	0	0.0007	0.0007	0.0007	2026/05/13
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002											1	0	0.0002	0.0002	0.0002	2026/05/13
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満											1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002											1	0	0.0002	0.0002	0.0002	2026/05/13
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満											1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.5	3.3											2	0	3.4	3.5	3.3	2026/04/01
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	55											1	0	55	55	55	2026/05/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110											1	0	110	110	110	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満											2	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.3											2	0	7.3	7.3	7.3	---
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満											2	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満											2	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合																

施設名：焼津市上水（吉永森林公園）　採水場所：焼津市吉永　吉永森林公園

項目	単位	基準値	2026/04/01	2026/05/13											測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			26-SS-00007	26-SS-00541																
			SS	SS																
			上水道	上水道																
水温	℃	－	18.0	22.2											2	0	20.1	22.2	18.0	2026/05/13
気温	℃	－	17.1	27.8											2	0	22.5	27.8	17.1	2026/05/13
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2											2	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	1											2	0	1	1	0	2026/05/13
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない											2	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満											1	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満											1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満											1	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満											1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満											1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満											1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.7	2.7											2	0	2.7	2.7	2.7	---
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	58											1	0	58	58	58	2026/05/13
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	110											1	0	110	110	110	2026/05/13
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---											0	0	---	---	---	---
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満											2	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.6											2	0	7.6	7.6	7.5	2026/05/13
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満											2	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満											2	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合																