

令和6年7月24日

入札参加者 様

焼津市行政経営部DX推進課

## 質疑回答書(2回目)

下記の件について、質疑がありましたので回答します。

- 1 入札番号 役務78号
- 2 件名 焼津市仮想化基盤及び情報系ファイルサーバ賃貸借
- 3 質疑回答

	質疑	回答
1	別紙1 4-3-(2) サーバラック設置個所について、設置可能な耐荷重 をご教示ください。	本件ではサーバラックの設置に際して、OAフロア パネル下のコンクリート部分に直接フリーアクセ ス用基台(型番:RDK110-73AHA)を固定する工法 を想定しており、フリーアクセス用基台の耐震荷重 (1,170kg)が設置可能な耐荷重となります。
2	別紙1 6-4-(1) 「上位サーバスイッチより10GbEのポートを6ポ ート」とありますが、10GBASE-T(RJ-45)ポートで よろしいでしょうか。 違う場合、ポート種別、形状をご教示ください。	RJ-45ポートで相違ありません。