

循環型シャワーキット WOTA BOX

仕 様 書

焼津市

循環型シャワーキット WOTA BOX 仕様書

この仕様書は、令和 7 年度に焼津市が購入する循環型シャワーキット WOTA BOX の仕様及び必要な事項を定めるものである。

1 購入品目

循環型 シャワーキット一式

2 適合品

WOTA BOX 屋外シャワーキット一式

(WOTA 株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町 1-13-13 製品)

3 仕様

WOTA BOX 屋外シャワーキット一式

(1) WOTA BOX 本体

ア 幅 820mm×奥行 420mm×高さ 933mm 程度であること。

イ 電源は 100V、50Hz または 60Hz であること。

ウ 配水を循環利用し、「公衆浴場における衛生等管理要領等について（平成 12 年 12 月 15 日付生衛発第 811 号、厚生省生活衛生局長通知）公衆浴場における水質基準別紙 1 等に関する指針」に準拠した浄水が供給されること。

エ フィルターの交換が容易であること。

オ フィルターの交換時期、水質異常が視認できること。

カ フィルター異常、水質異常時に停止する機能を有すること。

キ 38 度～43 度の給湯が可能であること。

(2) シャワーテント

ア 幅 1100mm×奥行 1100mm×高さ 2100mm 程度であること。

イ 素材はポリエステル（ポリウレタンコーティング）であること。

(3) ワンタッチルームテント

ア 展開時、幅 2000mm×奥行 2000mm×高さ 2400mm 程度であること。

イ 折りたたみ時、幅 1600mm×奥行 300mm×高さ 300mm 程度であること。

(4) 水タンク類

ア 貯水タンク、中間タンク 2 種の容量は 100L 以上であること。

イ 排水タンクの容量は 20L 以上であること。

ウ 洗浄用折りたたみタンクの容量は 20L 以上であること。

(5) 給湯ユニット

- ア 灯油タンク（容量 15L）付であること。
- イ 燃料は灯油であること。
- ウ 給湯の出力は 46.5kw（40000kcal/h）以上であること。
- エ 幅 680mm×奥行 420mm×高さ 980mm 程度であること。

(6) シャワーパン

- ア 幅 1000mm×奥行 1000mm×高さ 200mm 程度であること。
- イ 素材はポリエチレンであること。

(7) 専用チューブ

- 1セットあたりの本数は9本以上であること。

(8) 収納バッグ

- シャワーテント、水タンク類、専用チューブの収納が可能な大きさであること。

(9) 取扱説明書

- 製品の使用方法やメンテナンス方法等が分かるものであること。

4 消耗品

(1) フィルターセットA（1箱）

- ア フィルター1
- イ フィルター2
- ウ 塩素タブレット
- エ 排水口スポンジ
- オ 使用済みフィルター廃棄袋
- カ フィルター交換用手袋

(2) フィルターセットB（2箱）

- ア フィルター5／6
- イ フィルター3／4

(3) 返送用送り状

5 保守点検

- ・保守点検期間は納品日の翌月から5年間とする。
- ・ソフトウェアを適宜アップデートすること。

6 納入期限

令和8年3月6日

7 購入数量

番号	物品名	数量
1	WOTA BOX 屋外シャワーキット一式 <内訳> 本体 / シャワーテント / ワンタッチルームテント / 水タンク類 / 給湯ユニット/ シャワーパン/ 専用チューブ類 / 収納バッグ	2セット
2	消耗品一式 <内訳> (1) フィルターセット A (×1 箱) フィルター1 / フィルター2 / 塩素タブレット /排水口スポンジ/ 使用済み フィルター廃棄袋 / フィルター交換用手袋 (2) フィルターセット B (×2 箱) フィルター5/6 /フィルター3/4 (3) 返送用送り状	4セット

8 納入場所・納入方法

- ・本市が指定する場所。
- ・納品に使用する運搬車両及び搬入作業に必要な作業員・資機材等は受注者で準備すること。
- ・納品の日程、荷下ろし場所については、担当職員と事前調整すること。

9 その他

- ・納入時に物品の取扱説明を実施すること。
- ・金額には、送料、一般管理費を含むこととする。
- ・契約金額等の支払いは、納品の履行及び納品検査後、一括で支払う。
- ・メーカー保証期間に準じるとともに、製品の初期不良に対しては交換の対象とし、発注者の指示により受注者の負担で交換すること。
- ・本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議のうえ決定するものとする。

10 担当課

焼津市役所 地域防災課 054-623-2554